Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Московская область, г.Химки, Новокуркинское шоссе, д.34,
тел. 8 (499) 743-02-52, факс 8 (495) 334-95-20,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.о. Королёв
УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29, тел./факс 8(495) 511-94-28,
ogpnkorolev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Московская область, г. Королёв
(место составления акта)

« 09 » октября 2018г.
(дата составления акта)
15:00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 198

По адресу / адресам: **Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Кирова, д.40/4; Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Заводская, д.7А,**
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 198 от «24» сентября 2018г. о проведении плановой выездной проверки, подписанного заместителем главного государственного инспектора г.Королёва по пожарному надзору подполковником внутренней службы Маншевым Георгием Сергеевичем
(распоряжение с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
плановая/внеплановая, документарная / выездная

в отношении: **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Яблонька»**
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 09 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. «04» октября 2018 г.
с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. «09» октября 2018 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г.о. Королёву УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
24.09.2018г. (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор города Королёва по пожарному надзору - инспектор отделения НД по объектам особой важности отдела надзорной деятельности по г.о. Королёв капитан внутренней службы Бердников Дмитрий Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Детский сад № 40» Лукомская Карина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

Здание по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Заводская, д. 7А:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ)):

- Ширина дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек и выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки, а также помещений, предназначенных для групповых занятий (зальных помещений, студий и т.д.), не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности. Ширина дверных проемов составляет в свету 1,12м-1,15м (помещения на плане БТИ №№ 72, 18, 7, 104, 117, 115, 77, 144, 140, 138, 128, 124, 151, 160, 157) (ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ); п.п. 5.2.12, 5.2.14 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 171 (далее СП 1.13130.2009);

- Глубина площадок между лестничными маршами не соответствует требованиям, а именно: в помещении 132 по плану БТИ глубина площадки между лестничными маршами между вторым и третьим этажами составляет 1,18м; в помещении 85 по плану БТИ глубина площадки между лестничными маршами между первым и вторым этажами составляет 1,24м. В обоих случаях глубина площадки менее ширины маршей – 1,35м (ст.89 Федерального закона №123-ФЗ; п.5.2.5 СП 1.13130.2009);

- Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. При срабатывании системы оповещения не оповещаются работники учреждения, находящиеся в групповых ячейках. При оборудовании здания системой оповещения не предусмотрены оповещали в групповых ячейках (таблица 1, п. 1 таблицы 2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 173);

- Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР РФ);

- Расстояние от здания до внутреннего края проезда для пожарной техники со стороны дома №9 по ул.Заводской не соответствует требованиям – составляет 5м. При этом ширина проезда составляет 5м (ст.90 Федерального закона №123-ФЗ; п.п. 8.1, 8.6, 8.8 Свода правил 4.13130.2013 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013г. N 288 (далее – СП 4.13130.2013);

Здание по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ)):

- Части здания (помещения) различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости с соответствующим заполнением проемов в данных преградах (в дверных проемах пищеблока установлены двери из пластика) (ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ);

- Не обеспечена своевременная перезарядка (замена огнетушителей). Последняя перезарядка огнетушителей выполнена во 2-ом квартале 2013 года (п. 70 ППР РФ);

- Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачных перекрытий (п.21 ППР РФ);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Королёва
по пожарному надзору – инспектор отделения НД
по объектам особой важности ОНД по г.о. Королёв
капитан внутренней службы
Бердников Дмитрий Юрьевич

_____

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий К.А. Шумомская 09.10.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)