Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ КОРОЛЁВ
М.О. , г. Королёв, ул. Калининградская, д. 29/1, т. 8(495)511-94-28, e- mail: ogpnkorolev@mail.ru

Предписание № 198/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Яблонька»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Г.С. Маншева № 198 от «24» сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «04» октября по «09» октября 2018г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бердниковым Д.Ю., по адресам фактического осуществления деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Яблонька: Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Кирова, д.40/4; Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Заводская, д.7А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Заводская, д. 7А:				
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защита не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной безопасности, при отсутствии значений расчёта пожарного риска (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ):				