Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34, тел. 8-(498)-505-41-51, факс: 8 (498)-505-41-52,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.о. Королёв
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29, тел./факс 8(495) 511-94-28, ogpnkorolev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 0122

об административном правонарушении

« 09 » октября 20 18 г. г. Королёв

(место составления: город, село, район)

Я, инспектор отделения НД по объектам особой важности ОНД по г. Королёву - государственный инспектор г. Королёва по пожарному надзору капитан внутренней службы Бердников Дмитрий Юрьевич

руководствуясь ст.ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 40 "ЯБЛОНЬКА" (МАДОУ «Детский сад № 40»**

2. Место нахождения, тел. (факс) Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Кирова, д.40/4

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1135018001689

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали Московской области

5. Банковские реквизиты ---

6. Фамилия, имя, отчество, должность законного представителя юридического лица (защитника)
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 40» Лукомская Карина Александровна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (защитника) Приказ Комитета образования Администрации г.о. Королёв Московской области №26-к от 18.11.2017г. «О назначении на должность»

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (защитника) паспорт 0309 203226
Выдан: ОУФМС РФ по Краснодарскому краю в Новокубанском районе 29.09.2009г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Иные сведения не имеются

(необходимые для разрешения дела)

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да (да, нет) сведения о необходимости предоставления переводчика не требуется

(какого языка)

10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось

(указывается дата, номер пунктов, статья, нормативный, правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

иные участники производства по делу об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик) ---
(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; фамилия, имя и отчество участвующих лиц; документ, подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем выдан, дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей (да, нет)

« 09 » октября 20 18 г. в « 15 » час. « 00 »мин. в помещениях, зданиях,
(указать место совершения административного правонарушения, помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

на территориях по адресам: **Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Кирова, д.40/4; Московская область, г.Королёв, мкр.Первомайский, ул.Заводская, д.7А,**

нарушило **требования пожарной безопасности в Российской Федерации,**
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены,

а именно:
дата их утверждения или согласования, регистрационной номер Минюста)

Здание по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Заводская, д. 7А:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ)):

- Ширина дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек и выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки, а также помещений, предназначенных для групповых занятий (зальных помещений, студий и т.д.), не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности. Ширина дверных проемов составляет в свету 1,12м-1,15м (помещения на плане БТИ №№ 72, 18, 7, 104, 117, 115, 77, 144, 140, 138, 128, 124, 151, 160, 157) (ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ); п.п. 5.2.12, 5.2.14 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 171 (далее СП 1.13130.2009);

- Глубина площадок между лестничными маршами не соответствует требованиям, а именно: в помещении 132 по плану БТИ глубина площадки между лестничными маршами между вторым и третьим этажами составляет 1,18м; в помещении 85 по плану БТИ глубина площадки между лестничными маршами между первым и вторым этажами составляет 1,24м. В обоих случаях глубина площадки менее ширины маршей – 1,35м (ст.89 Федерального закона №123-ФЗ; п.5.2.5 СП 1.13130.2009);

- Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. При срабатывании системы оповещения не оповещаются работники учреждения, находящиеся в групповых ячейках. При оборудовании здания системой оповещения не предусмотрены оповещали в групповых ячейках (таблица 1, п. 1 таблицы 2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 173);

- Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением

соответствующих актов (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР РФ);

- Расстояние от здания до внутреннего края проезда для пожарной техники со стороны дома №9 по ул.Заводской не соответствует требованиям – составляет 5м. При этом ширина проезда составляет 5м (ст.90 Федерального закона №123-ФЗ; п.п. 8.1, 8.6, 8.8 Свода правил 4.13130.2013 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013г. N 288 (далее – СП 4.13130.2013);

Здание по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ)):

- Части здания (помещения) различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости с соответствующим заполнением проемов в данных преградах (в дверных проемах пищеблока установлены двери из пластика) (ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ);

- Не обеспечена своевременная перезарядка (замена огнетушителей). Последняя перезарядка огнетушителей выполнена во 2-ом квартале 2013 года (п. 70 ППР РФ);

- Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачных перекрытий (п.21 ППР РФ);

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законному представителю юридического лица (защитнику) Лукомской К.А.
разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 25.4, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, который в праве участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право

выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика».

С правами и обязанностями ознакомлен: Кораб / К. А. Мухомелова /
(подпись, законного представителя юридического лица) (ФИО)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (замечания по содержанию протокола.):

С протоколом ознакомлена, согласна. Суть выяв. нарушений мне понятна. Кораб / К. А. Мухомелова

(подпись, законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) Кораб / К. А. Мухомелова (ФИО)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

не имеются

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении законного представителя юридического лица (защитника) для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:
Копия акта проверки № 198 от 09.10.2018г., копия свидетельства о государственной регистрации права № 50-50/45-50/045/008/2016-602/1 от 22.03.2016г.; копия свидетельства о государственной регистрации права № 50-AEN 176728 от 29.05.2013г.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Кораб / К. А. Мухомелова

(дата, подпись, законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) (ФИО)

Инспектор отделения НД по объектам
особой важности ОНД по г.о. Королёв
государственный инспектор г. Королёва
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Бердников Дмитрий Юрьевич

(должность, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, составившего протокол) (дата, подпись)

Копию протокола получил(направлена):

(дата, подпись, законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) (ФИО)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение _____

«___» октября 2018 г. _____(_____)
подпись принявшего протокол Фамилия, инициалы